

PLANTA BAIXA - Pav. Térreo da Rua Tamandaré
Area Construída do Pav. = 442,60 m²
Escala 1/100
População do Pav.: 1 pessoa / 5 m² = 442,60 / 7 = 88 pessoas
Maior distância à percorrer até uma saída de emergência (pav. térreo) =
5,55+5,45+6,94 = 17,94 m < 30,00 m - OK
Distância à percorrer à um extintor
Distância à percorrer à um alarme
Distância de alcance do hidrante
Área Total Construída: 1.209,00 m²
População Total do Projeto : 138 pessoas
Sistema de Alarme - Placas Fotoluminescentes Indicativas, nº 28 a 34



PLANTA BAIXA - Pav. Inferior - 01 com altura
Area Construída = 266,30 m²
Escala 1/100
População do Pav.: 1 pessoa / 7 m² = 225,40 / 7 = 38 pessoas
Maior distância à percorrer até uma saída de emergência (Rua Tamandaré) =
5,87+5,30+5,32+4,78+1,21+6,92 = 29,40 m < 30,00 m - OK
Distância à percorrer à um extintor
Distância à percorrer à um acionador de alarme
Distância de alcance de um hidrante

ascendente na Rua Tamandaré de 2,88 m
descendente na Rua Guaporé de 3,06 m



PLANTA BAIXA - TÉRREO DA RUA GUAPORÉ
Área Construída G2=225,70 m2= 5 pessoas
Área Construída G4=274,40 m2= 13 pessoas
Área Construída do pav= 500,10 m
Escala 1/100
População: = 18 pessoas
Distância à percorrer à um extintor
Distância à percorrer à um alarme
Distância de alcance do hidrante



CORTE AA'
Escala 1/100



PLANTA DE SITUAÇÃO
Escala 2/2000



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala 1/1000

DETALHE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES



DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

DETALHE DA SINALIZAÇÃO, ABRIGO E HIDRANTE - SISTEMA TIPO II



DETALHE DO SISTEMA DE ALARME - BOTOEIRA E SIRENE





DETALHE DO CORRIMÃO


1,5
Guarda Corpo
0,90
0,65
0,65
0,65