


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS											
CIRCUITO		CARGAS (W)				FASE				SEÇÃO	DISJUNTOR
Nº	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO	TUGS 100	TUES	TOTAL		R	S	T	(mm²)	(A)
1	ILUMINAÇÃO	940			940	R	940			2,5	10
2	TUGS		900		900	R	1300			2,5	10
3	AR CONDICIONADO			7500	7500	S		1700		2,5	15
		1120	900	7500	9520	RS	2240	1700			



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA

ELÉTRICO

ÁREA CONSTRUÍDA:
65,74m²

ESCOLA SADI FORTES

DATA:
DEZ/2017

ELIANDRO TIECKER

REGISTRO CREA:
180283

Resp. Técnico

Proprietário

ESCALA:
1/50

PRANCHA:
03/03